



**POTVRDA O NOSTRIFIKACIJI TIPSKIH ISPITIVANJA**  
**NOSTRIFICATION CERTIFICATE ON TYPE TEST**

NC-0908/21

Datum Date	17.5.2021.	Omot spisa File number	8/111/21.IND
Naručitelj Customer	ETI Elektroelement d.o.o., Obrezija 5, 1411 SI-Izlake, Slovenija		
Predmet nostrifikacije Notification object	Rastalni uložak AC 500 V, DC 500 V, karakteristike, gG tip DII nazivne struje 2, 4, 6, 10, 13, 16, 20 i 25 A		
Proizvođač Manufacturer	ETI Elektroelement d.o.o., Obrezija 5, 1411 SI-Izlake, Slovenija		
Način ispitivanja Test method	IEC 60269-1/2006, EN 60269-1/2007, IEC 60269-3/2006 i HD 60269-3/2007		
Prema Izvještaju o nostrifikaciji br. According to Notification Report No.	NR-0908/21 od 17.5.2021.		
Zaključak Conclusion	Rastalni uložci 500 V tip AC i DC tip DII 2-25 A, gG je zadovoljio zahtjeve navedenih normi.		
Potvrda vrijedi do Certificate is valid till	Promjene materijala ili konstrukcije, a najdulje 3 godine.		
Napomena Note	Ranije izdana potvrda NC-0826/18 IE-Zagreb prestaje važiti.		
Za sukladnost bilo kojeg proizvoda tipski označenog kao i ispitani uzorak odgovoran je proizvođač.	The responsibility for conformity of any product having the same designation with that tested rests with the manufacturer.		

Po ovlaštenju direktora IE  
By the authority of the General Manager



dr. sc. Milutin Pavlica, dipl. ing. el.

1